

Datum : 3.1.2011

Minimalni standardi kakovosti

Na podlagi 124. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 126/2007), objavlja SODO minimalne standarde kakovosti za nenačrtovane dolgotrajne prekinitve, (prekinitve, daljše od treh minut) v enem koledarskem letu, ki so posledica lastnih vzrokov (brez višje sile in tujih vzrokov), ki veljajo od 1.1.2011.

Napetostni nivo	Vrsta izvoda RTP/RP na SN omrežju	Priključitev odjemalca na SN izvod RTP	Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov [min/leto]	Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut), brez višje sile in tujih vzrokov [prekinitev/leto]
SN	Podeželski	neposredno	480	6
	Mešani		250	5
	Mestni		180	4
NN	Podeželski	posredno	960	16
	Mešani		500	10
	Mestni		400	8

Direktor : *Polič*
mag. Matjaž VODUŠEK