Vsebina risbe je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of this drawing is a property of ELEA iC d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.

TLORIS ZGORNJE PLOŠČE JAŠKA



TLORIS TALNE PLOŠČE JAŠKA



OZNAKA JAŠKA	GLOBINA JAŠKA (m)
C	2,70
D	4,00

Betonski nastavek za vgradnjo pokrova je potrebno višinsko prilagoditi niveleti (ni vedno 54 cm) ter pri tem upoštevati navodila za vgradnjo proizvajalca pokrova (velikosti vstopno - vlečnih odprtin, ležišče...) !

V vseh jaških s kabelskimi spojkami se med spodnjo in zgornjo etažo spojk (med sistemoma) namestijo pohodne mreže iz poliesterskih kompozitnih materialov, kar je predmet načrta električnih instalacij in električne opreme.

NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRO JAŠKA:

- Tampon iz nasipa ali grušča pod jaški je potrebno utrditi na elastičnost Ev2 ≥ 60 MPa.
- Situacija in lega jaškov je narisana na posebnem načrtu.
- Višino jaškov in koto pokrovov je potrebno prilagoditi niveleti ceste oziroma pločnika.
- Pred izdelavo nastavkov za vstopne odprtine pokrovov, je potrebno preveriti dimenzije pokrovov (velikosti se spreminjajo) in temu prilagoditi opaž oz. velikost odprtin in pri tem upoštevati detajle in navodila vgradnje proizvajalca pokrova.
- Po določitvi nivelete s strani geodeta, se vgradijo pokrovi jaškov.
- Dimenzije odprtin za kabelske cevi so prikazane v shemi tipov cevi.
- Velikost odprtine v jašku je odvisna od kota, pod katerim elektro kabelska kanalizacija vstopa oziroma izstopa v jašek, zato jo je potrebno določiti na terenu.
- Odprtine je potrebno zazidati vodotesno.
- Višinska kota vstopa elektro kabelske kanalizacije v jašek, je odvisna od tipa cevi in od križanja z drugimi komunalnimi vodi (glej vzdolžne profile). Potrebno je upoštevati še načrte in navodila projekta elektroinstalacij.
- V vseh jaških s kabelskimi spojkami se med spodnjo in zgornjo etažo spojk (med sistemoma) namestijo pohodne mreže iz poliesterskih kompozitnih materialov, kar je predmet načrta električnih instalacij in električne opreme.

TIPI POKROVOV:

- pokrovi v cestah in ulicah: tip. ERMATIC, art. ER5S214197VOTC (D400)
- pokrovi v pločnikih in zelenicah: tip. ERMATIC, art. ER2S214197VOTC (B125)

PREREZ: A-A



PREREZ: B-B



PREREZ: C-C



Elea iC A member of iC group

Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, IZS št. 0521

STANDARD	POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV				
SIST EN 206-1	MATERIAL			ZAŠČITNA PLAST [cm]	
	trdnostni razred	razred izpostavljenosti	frakcija	zunaj/spodaj	notri/zgoraj
AB beton	C30/37	XC4, PV–II, XA2, XD3, XF1	32	4.0	4.0
podložni beton	C15/20	XC2	32		
armaturne palice	B 500 A, rebrasto				
armaturne mreže	B 500 A, rebrasto				

Objekt / Project

110 kV kabelska povezava med RTP PCL in RTP Toplarna (RTP TE-TOL) in med RTP Center in RTP Toplarna (RTP TE-TOL) - odsek TE-TOL - PCL

Lokacija / Location
Ljubljana - Tabor, Bežigrad, Zelena jama, Udmat, Moste

Investitor / Investor
SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Naročnik / Client
SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor

Vodja projekta / Project Leader
IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana

Odgovorni vodja projekta / Project Manager	Id. št. / ID No.	Št. projekta / Project No.	Vrsta projekta / Stage
Tomaž Štrumbelj, univ.dipl.inž.el.	IZS E-1282	**DK07-A430/003**	**PZI**

Projektant načrta / Designer
Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana

Odgovorni projektant načrta / Responsible Designer	Id. št. / ID No.	Načrt / Design
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad.	G - 0187	**3/1 Elektro kabelska kanalizacija**

Projektant / Designer	Id. št. / ID No.	Št. načrta / Design No.
Sever Darja, grad.teh.		331120090

Izdelovalec risbe / Draftsperson
Sever Darja, grad.teh.

Vrsta risbe / Drawing Type
Elektro kabelska kanalizacija

Merilo / Scale
1:50

Ime risbe / Drawing Title
Opažni načrt
Elektro jašek oznaka C, D
dim.: 3,50 x 3,50 x (2,70; 4,00) m

Stanje risbe / Drawing Status
/

Št. risbe / Drawing No.
G.361.3

Datum / Date
julij 2018

Vsebina načrta je last podjetja ELEA iC d.o.o. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na naročnika, so pridržane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of this drawing is a property of Elea iC d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.

615 mm × 297 mm • 1:50 m²