

Vsebina CHAT-A na predstavitvi za dobavitelje elektrike za uvedbo SONDSEE

petek dne 12.11.2021 s pričetkom ob 11:00 do predvidoma 12:30 ure.

[11:14] Jaušovec Matjaž

Lahko odjemalec zahteva uvedbo nove merilne točke npr. za polnilnico za avto?

[11:17] Bostjan Topolovec

Pozdravljen Matjaž. Hvala za vprašanje. Če odjemalec želi dodatno merilno mesto na svoji lokaciji to naredi z pridobitvijo soglasja za priključitev, izpolnitve pogojev v soglasju in sklenitvijo pogodb. Pogoj za takšno merilno točko je merilno mesto.

[[11:19] Jaušovec Matjaž

Hvala. Dopolnjujem vprašanje: Ali lahko odjemalec ki ima MM in eno merilno točko zahteva uvedbo nove merilne točke npr. za polnilnico za avto?

[11:19] Boštjan Hauptman

Torej MM ima svojo GSRN in OMTO, povezana s tem MM, bo imela drugo GSRN?

[11:20] Bostjan Topolovec

Pozdravljen Boštjan. Hvala za vprašanje. Da, vsaka merilna točka bo imela svojo GS1 GSRN številko.

[11:23] Boštjan Hauptman

... in ta ni enaka GSRN od MM, četudi je z njim povezana 1:1?

[11:25] Bostjan Topolovec

Pozdravljen Matjaž. Hvala za vprašanje. Merilna točka in Obračunska merilna točka morata imeti podatke za izračun, ki jih pridobita iz vsaj ene ali več merilnih mest. A je mišljeno, da polnilnica priključena v inštalacijo uporabnika kot P2 merilno mesto v PX3 priključni shemi in merjenje izvedeno po uredbi o obveznih meritvah?

[11:27] Blaž Kraner

pozdravljeni, GS1 koda merilnega mesta in GS1 koda merilne točke nista enaki, gre za ločeno številčenje, samo isti mehanizem številčenja se uporablja

[11:28] Bostjan Topolovec

Pozdravljen Boštjan. Hvala za vprašanje. Da, vsaka merilna točka bo imela svojo GS1 GSRN številko neodvisno od merilnega mesta oziroma več merilnih mest katerih podatke uporablja za obračun po obračunski shemi. Tudi če bo razmerje merilnega mesta z merilno točko 1:1 bosta številki merilnega mesta in merilne točke GS1 GSRN različne in ne bodo enake.

[11:30] Jaušovec Matjaž

Boštjan Hmmm. Ne znam odgovoriti. V osnovi pa je vprašanje enostavno: Neka hiša ima danes odjem. Naslednje leto bodo kupili električni avto in zraven njega tudi polnilnico, ki jo namestijo na notranjo instalacijo. Želeli bi, da bi za polnilnico imeli drugega dobavitelja. Ali lahko dajo tako zahtevo na SODO?

[11:31] Tadej Šinkovec

zdravo, v okviru točke razprava damo to vprašanje na diskucijo

[11:32] Tadej Šinkovec

da g. jauševcec pojasni predlog, in z naše strani pojasnimo odgovor

[11:34] Sebastjan Planišček

Omenili ste da se lahko MT veže na več MM? Kako je to mogoče?

[11:34] Boštjan Hauptman

MM je lahko povezan z več MT. Kako vemo, kateri reister MM je uporabljen pri posamezni MT in način interpretacije vrednosti registra?

[11:35] Erika Obidič

Živijo, ali bosta storitvi EVT 9,10 omejeni na MM/MT, ki so že v bilančni skupini dobavitelja, ki po storitvi proizveduje? Če ne - ali bo za to potrebno pooblastilo lastnika MM/MT?

[11:42] Bostjan Topolovec

Pozdravljen Matjaž. Hvala za vprašanje. Zahteve direktiv gredo v to smer. Pogojev za to je nekaj, ki jih že poznamo in so da je v polnilnici izvedeno merjenje električne energije, ki izpolnjuje vse zahteve meroslovja za merilno mesto in da bo v predpisih to določeno. Merjenje je lahko že vključeno v polnilnico samo. Polnilnice SODO na avtocestnem križu npr. glede meritev v polnilnici niso izpolnjevale zahtev meroslovja. Vprašanje je kako je z neplačevanjem in odpovedjo ter odklopom če bo odpovedana pogodba za polnilnico. Predvidoma se bodo potem uporabniku in dobavitelju merilnega mesta, ki je priključeno na distribucijsko omrežje odštete količine merjene na merilnem mestu polnilnice oziroma v polnilnici sami in obračunane na merilni točki polnilnice za drugega dobavitelja in lahko tudi da bo drug plačnik na merilni točki polnilnice. Ko bo to mogoče bomo seveda predstavili spremembe.

[11:44] Boštjan Hauptman

MT so brez DisMM, samo še GSRN?

[12:11] Jaušovec Matjaž

ZOEE 15.člen 4 alineja: delež celotnega odjema prevzemno-predajnega mesta, ki ga pokriva pogodba o dobavi, v primeru več dobaviteljev s sorazmerno porazdelitvijo dobave (ključ delitve odjema na merilni točki); _____ Za kdaj se pričakuje in kateri pogoji bodo morali biti izpolnjeni, da bo ta pravica zaživel?

[12:13] Bostjan Topolovec

Pozdravljen Boštjan. Hvala za vprašanje. Merilna točka bo imela samo GS1 GSRN vendar bodo stalno na voljo podatki oz. povezava na merilna mesta katerih podatke merilna točka uporablja.

[12:19] Boštjan Hauptman

... npr. da ima NT pri enem dobavitelju in VT pri drugem (časovna razmejitev)...

[13:12] Bostjan Topolovec

Pozdravljen Boštjan. Hvala za vprašanje. Menimo, da bo potrebno izvajati več merilnih mest na odjemu tako kot bo v zakonu določeno. VT MT so obračunske tarife za omrežnino. Verjetno pa nekaj podobnega z izbiro časov in deležev.